



Lars Bakka,Rektor

Deres ref.

Vår ref.

Dato

Saknr: 2004 - 303

27.10.2004

Objekttype : A3 - Skole med flere enn en etasje. Skole for funksjonshemmede elever

Objektnavn : Sagvåg Skule

Adresse : Fitjarvegen - 25 -

Tilsynsrapport fra tilsynet den: 26.10.2004

Deltakere/Sendt til:

Navn	Rolle	Orginal/Kopi
Lars Bakka,Rektor	Brannansvarlig	Kopi
Stord Kommune	Eierkontakt	Orginal

I medhold av: "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgaver" (brann- og eksplosjonsvernloven), § 13 gjeldande frå 1. juli 2002, med tilhørende "Forskrift om brannførebyggende tiltak og tilsyn" (Førebyggande forskrift), og "Forskrift om systematisk Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (Internkontrollforskriften), ble det utført brannteknisk inspeksjon (tilsyn) ovannemnde objekt og virksomhet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1	Eigar har ikkje sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brann sikkerheten
Hjemmel:	§ 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjonar, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv.
Kommentar	Eigar har ikkje oppretta service og vedlikehaldsavtaler med kvalifisert personell til å foreta service og vedlikehold av brannvarslingsanlegg nødløys og ledeløys ved skulen . Da dette er likt ved så å sei alle bygg ber ein eigar om å finne ein løysning på dette.
Avvik 2	Eier har ikke sørget for tilstrekkelig fordeling av sløkkevann, slik at det er lett tilgjengelig atkomst til tilstrekkelig vann ved sløkkeinnsats
Hjemmel:	§5-4 Vannforsyning.
Kommentar	Brannvesnet er usikker på om det er tilstrekkelig med sløkkjevattn til denne type bygg. Det foreligg ikkje målinger på dette.

Oppsummering

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik gjennomgått.

Det var enighet om at **eigar** finn løysningar for å utbetre de avvik som er angitt i rapporten, og etablerer/vedlikeholder rutiner i henhold til HMT-forskriften, som til ein kvar tid vil sikre tilfredsstillande branntryggleik.

Øvrige merknader: Brannvesnet vil rosa brannvernledar for hans engasjement i brannvernarbeidet ved skulen. Brannvesnet viser elles til tidlegare tilsyn som fokuserar på dagens krav til røyk- og brannskillande konstruksjonar. Skulen må derfor betraktast som ei branncelle. Ein må derfor fokusera sterkt på persontryggleiken ved skulen, og arbeida for gode rutiner ved skulen. Dagens krav til øvingar bør muligens aukast inntil den nye skulen er ferdig årskifte 2005/2006

Tilbakemelding

Under henvisning til "Forskrift om brannførebyggende tiltak og tilsyn", § 6-2 ser ikkje brannvesenet at det er nødvendig med noko tilbakemelding. Eigiar (Stord Kommune) må finna ein løysning på korleis avvika skal ivaretas framover.

Med helsing

Stord Brannvesen

Åge Aadland
Varabrannsjef 2